



# Syndicat Force Ouvrière

## Police Municipale



### COMMUNIQUE

#### COMPTE RENDU DE REUNION DU LUNDI 2 OCTOBRE 2023 SUR ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU BATIMENT POLICE MUNICIPALE

Le Syndicat Force Ouvrière a été convié à la dernière réunion concernant le point des travaux pour le nouveau poste de la Police Municipale. Etaient présents les représentants du Service de la DIB (Direction Immobilier Bâtiment), notre Direction Police Municipale, notre DGA, l'architecte ayant conduit les travaux, différentes personnes représentant la Haute Administration.

Vous trouverez ci-après la liste des différents points soulevés par notre organisation syndicale, à savoir :

#### **. Portail entrée principale**

A terme, ce portail sera fermé du soir au matin ; nous avons demandé que des travaux d'aménagement soient effectués, ceci afin de le déplacer et de le recentrer pour optimiser l'accès des VL. Des travaux vont être réalisés.

#### **. Portillon piétons entrée principale**

Des dysfonctionnements ont été relevés et ils sont réglés.

. Barrière levante entrée principale

Les dysfonctionnements de fermeture lors de passages de piétons ou de vélos vont être réglés.

#### **. Portail arrière**

Sur la parcelle du troisième bâtiment, le portail qui sert d'accès pour les entreprises qui effectuent des travaux reste fréquemment ouvert. Nous avons demandé à ce qu'il soit systématiquement refermé après chaque passage. Les consignes vont être données afin d'éviter des intrusions sur l'ensemble du site Police Municipale.

#### **. Clôture périmétrique**

Une occultation va être posée afin d'éviter le visuel sur les alentours intérieurs des bâtiments Police Municipale depuis la voie publique et les trottoirs.

#### **. Chenil**

A ce jour, l'arrivée d'eau n'est pas créée. Des travaux vont être effectués afin qu'une arrivée d'eau soit implantée.

#### **. Vestiaires**

Avec les fortes chaleurs, l'ensemble des vestiaires des agents atteignent des températures intérieures très élevées. Des relevés ont été effectués par certains agents indiquant jusqu'à 34°C, ce qui est inadmissible. La ventilation refroidissante de certains vestiaires est inopérante. Des techniciens vont intervenir pour les réparer. Cependant, ce système n'étant pas un système de climatisation, notre organisation syndicale a demandé à ce qu'une étude d'implantation de climatisation soit faite. Celle-ci va être diligentée.

#### **. Douches**

Les écoulements d'eau sont défectueux et cela génère des problèmes de propagation de l'eau ainsi que des odeurs nauséabondes. Des travaux vont être réalisés afin d'y remédier. De plus, il manque du mobilier comme des bancs, des étagères murales, des patères etc... ces équipements manquants vont être positionnés.

Suite  
au verso

**Syndicat Force Ouvrière - Municipaux de Toulouse**

4 avenue du château d'eau - 31300 Toulouse

☎ 05 61 22 24 41 ✉ fo.vdt@mairie-toulouse.fr - 🌐 fo-municipauxtoulouse.com





# Syndicat Force Ouvrière

## Police Municipale



### . WC

Plusieurs toilettes sont hors de service depuis l'aménagement et des travaux sont prévus afin de les rendre opérantes. L'ouverture des portes vers l'intérieur de celles-ci sont conformes aux normes. Et ce, malgré l'ouverture réduite (voire quasi impossible) en cas d'assistance à une personne au sol à l'intérieur. De plus, nous avons remarqué que plusieurs distributeurs muraux essuie-mains ont été arrachés du mur à cause de chevilles de fixation inadaptées. Des améliorations vont être effectuées.

### . Issue de secours

Au second étage au fond de la salle de pause, l'issue de secours a été montée à l'envers. Ce qui réduit fortement l'accessibilité à l'extérieur en cas d'évacuation urgente. Il est prévu des travaux de repositionnement de l'ouvrant.

### . Salle de pause

Au vu du nombre important d'agents utilisant la salle de pause, nous avons demandé le rajout d'un second évier qui sera implanté prochainement.

### . Vitrage des bâtiments

Nous avons demandé qu'une étude soit établie sur la mise en place d'occultant de la surface vitrée des bâtiments donnant sur la voie publique. Ceci afin de protéger visuellement les agents qui sont à l'intérieur. Celle-ci va être faite afin de déterminer sa nécessité, la faisabilité ainsi que son coût.

### . Portillon piétons arrière

Un second portail véhicule vient d'être implanté afin de favoriser une sortie supplémentaire pour les véhicules de service. L'implantation d'un portillon piéton a été interdite pour cause de manque d'aménagement de traversée de route pour les piétons. Ceci afin de sécuriser le personnel à pied.

### . Implantation de bornes électriques

Une étude va être portée afin d'implanter des bornes électriques de rechargement de véhicules pour les voitures des agents. Une réponse sera apportée.

### . Parking annexe

Nous avons sollicité les hautes instances administratives afin que des améliorations nécessaires soient opérées avant son utilisation par les agents. Rehausse du grillage au niveau du portillon arrière afin qu'aucune intrusion ne puisse se faire. En effet, il y a la présence de mobilier urbain juxtaposé de la clôture qui permet de monter dessus et d'enjamber la clôture. Nous avons demandé qu'une rehausse du portail soit faite afin de prévenir et d'empêcher toute tentative d'enjambement.

Une implantation de marquage au sol va être faite pour délimiter les places de parking ainsi qu'une meilleure pose des brise-vues afin d'empêcher au maximum le visuel à l'intérieur du parking. Le poteau électrique présent et qui colle à la clôture sera enlevé afin d'éviter toute intrusion. Notre requête de faire goudronner le chemin d'accès ainsi que le parking a été refusée à cause du plan local d'urbanisme.

En effet, celui-ci applique la protection de la zone verte qui interdit toute mise en place de goudron.

Depuis la première heure, **Force Ouvrière grâce à nos délégués Police Municipale**, n'a de cesse de porter ses revendications en matière tant de sécurisation du nouveau poste que d'aménagements divers.

Des avancées importantes ont déjà eu lieu (parking annexe, bas-volets sur l'ensemble du périmètre). Nous restons mobilisés sur tous les sujets que vous nous remontez et nous restons vigilants sur les avancées des travaux à venir.

**Syndicat Force Ouvrière - Municipaux de Toulouse**

4 avenue du château d'eau - 31300 Toulouse

☎ 05 61 22 24 41 ✉ fo.vdt@mairie-toulouse.fr - 🌐 fo-municipauxtoulouse.com

